

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juli 2024 til kl. 08:00 den 20. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:00	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
15:57	Smedetoften	Ild i elinstallation	Mindre glødebrand i blade bag en gravsten/sikringsskab efterslukkede med et HT-rør.
16:17	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:07	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:22	Palace Hotel	Bygningsbrand	Mindre røg fra tag - mulig grill. Foretager eftersyn. Viser sig at være damp fra ventilation.
19:31	Rødager Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:00	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:37	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:28	Peblinge Dossering	Drukneulykke	1 dykker/overflade redder i vandet til bjærgning af person i overfladen.
23:33	Frederik VII's Gade	First Responder	Assistance til hjertestop.
01:22	Hareskovvej	Færdselsuheld	Oprydning efter færdselsuheld med to biler. Begge førere tilset af ambulance og ikke medtaget til hospitalet. To køretøjer flyttet væk fra vognbanerne til busstopsted. Politiet overtager.
03:46	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, alarmventil formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. juli 2024 til kl. 08:00 den 20. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:27	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.