

DØGNRAPPORT



Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:20	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:05	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
09:34	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
09:53	Roskildevej	Bygningsbrand	Slukket brand i konstruktionen, muligvis forårsaget af ukrudtsbrænder. Bygning kan fortsat be-nytttes til formålet. Skadestedet overdraget til skadeservice.
10:10	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:22	Meldahlsgade	Eftersyn	Røgdudvikling i pullert slukket med haveslange af vicevært.
15:19	Lilliendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2024 til kl. 08:00 den 24. juli 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
15:46	Overgaden Oven Vandet	Bygningsbrand	Der havde været ild i emhætte i forbindelse med madlavning, slukket ved beredskabets ankomst. Alarmtryk på stedet var aktiveret så bygningen var evakueret. Eftersyn af emhætte, ventilation samt loft foretaget med termisk kamera. Eftersyn af tage med drone foretaget. Intet at bemærke. ABA reetableret og skadestedet overdraget til skadeservice og politi.
17:48	Stenmaglevej	Mindre forurening	Har udlagt 1 pose absodan, og opsamlet ca. 3 liter hydraulikolie fra læk i lastvogn. Mindre mængde absodan efterfølgende udlagt for glatføre bekæmpelse.
19:04	Torvegade / Overgaden Oven Vandet	Eftersyn	Eftersyn for røg på gaden, vige sig at være røgnedslag fra skorsten.
19:13	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:19	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:41	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:27	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2024 til kl. 08:00 den 24. juli 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
20:48	Kuglegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
21:02	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:04	Mariendalsvej	Assistance	Færdselsuheld. Vi afmeldes af politi ved ankomst til skadested.
23:02	Frimestervej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand var slukket ved ankomst. Politiet overtager.
23:06	Ellestykket / Ellebjergvej	Færdselsuheld	Større materielle skader 1 person tilset af ambulance. Politi overtager skadestedet.
23:35	Islevdalvej	Eftersyn	Overtændt bil slukket med HT-rør. Politi på stedet.
23:53	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af melstøv der var blevet skudt ud af en melsilo
00:20	Tybjergparken	Ild i bil	Overtændt køretøj slukket med HT-rør.
05:47	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. juli 2024 til kl. 08:00 den 24. juli 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
06:17	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:36	Oscar Pettifords Vej	Brandalarm	Blind alarm grundet aktivering af sprinklerpressostat. Sprinkleranlægget tømt af. Kontaktperson informeret. Ingen vandskade
07:55	Niels Juels Gade	Brandalarm	Blind alarm grundet håndværkeres arbejde. Anlægget er reetableret