

DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:33	Bibliotekstorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:47	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:25	Valhøjs Alle	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Sikring af skadested og overdraget til forsyningselskab.
11:36	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget.
11:47	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:24	Århusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:27	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Eftersyn foretaget

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juli 2024 til kl. 08:00 den 25. juli 2024

18:08	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:26	Valbyholm	Gaslugt	Eftersyn foretaget intet fund af gas. Kortslutning i printplade i elevator mulig årsag. Overdraget til ejendoms ansvarlig.
22:54	Sandbjergvej	Eftersyn	El apparat på kogeplade udviklet røg. Ventileret lejlighed. Overdraget til beboer.
23:23	Howitzvej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder fejlagtigt havde antaget lys fra nabobygning som flammer.
02:23	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.