

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2024 til kl. 08:00 den 30. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:54	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:08	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:25	Syvhøjvænge	Trafikulykke	Trafikulykke, bil mod lysmast. Mindre skader på køretøjet samt oprydning på skadestedet.
10:39	Vestervej	Røg fra kælder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
11:00	Gammel Kongevej	Ass.-A-sprøjte	Ass. til EOD
13:15	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Eftersyn efter ukrudtsbrænding kraftig lugt af røg i receptionen. foretaget eftersyn og afmonteret facade ingen tegn på brandspredning.
13:36	Præstemosen	Røg fra lejlighed	Tørkogt gryde, eftersyn foretaget. Lejlighed udluftet.
14:36	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:41	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:15	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2024 til kl. 08:00 den 30. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:31	Brøndby Stadion	First Responder	First Responder.
18:53	Immerkær	Brandalarm	Mindre ild i skraldespand, var slukket ved ankomst af personalet, eftersyn fortaget. Overdraget til personalet.
19:44	Brøndby Stadion	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:14	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:09	Islands Brygge	Ild i skraldespand	Slukket ild i container.
23:08	Duevej	Eftersyn	Meldt som bål i skolegård, intet fundet.
02:25	Kastrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
05:13	Sundholmsvej	Brandalarm	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.
05:31	Strømmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:24	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:43	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. juli 2024 til kl. 08:00 den 30. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:53	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:53	Grønnegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:09	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:50	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.