

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. august 2024 til kl. 08:00 den 2. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:35	Hillerødgade	Bygningsbrand	Brand i garageanlæg, slukket med to HT'er. Skadestedet overdraget til politiet.
08:47	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:28	Sejrøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
09:32	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:50	Islands Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:19	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:29	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
11:02	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:24	Birketinget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. august 2024 til kl. 08:00 den 2. august 2024

12:09	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:47	Rosengade	Brandalarm	Brandalarm udløst grundet cigaret i skraldespand, slukket ved beredskabets ankomst.
13:26	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:41	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:13	Amagerfælledvej	Eftersyn	Røgudvikling fra stearin i ovn, ikke behov for beredskabet.
15:17	Emdrupvej	Færdselsuheld	Sammenstød, To biler indblandet. Sikring af skadestedet, oprydning af mindre vragdele og køler-væske fra kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
16:16	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:21	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:24	Stengavl	Bygningsbrand	Ild i frituregryde. Slukket ved ankomst. Foretaget eftersyn i emhætte og på loft.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. august 2024 til kl. 08:00 den 2. august 2024

17:04	Gamle Landevej	Ild i bil	Brand i bil, slukket med én HT`er.
17:27	Jagtvej	Assistance	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:46	Krudttårnsvej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Skadestedet sikret, oprydning for vragdele. Skadestedet overdraget til politiet.
17:53	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:54	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:09	Peder Lykkes Vej	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand i det fri, delvist slukket ved ankomst. Slukket med vandslukker.
21:30	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:27	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:36	Prins Constantins Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. august 2024 til kl. 08:00 den 2. august 2024

00:01	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:10	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:41	Halmtorvet	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, lejlighed ventileret. Skadestedet overdraget til skadeservice.
06:06	Lindeager	First Responder	First Responder
07:34	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.