

# DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:52	Strømmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
09:43	Nykær	Eftersyn	Oversvømmelse af kælder. Eftersyn samt risikovurdering foretaget. Driftsleder fra stedet overtog opgaven med følgeskadebekæmpelse, samt oppumpning af vand.
10:09	Rasmus Rasks Vej	Assistance	Assistance til Akutberedskabet.
10:23	Højnæsvej	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Udlagt sikringslange. Fortaget måling af gas samt afspærring af fareområdet. Orienteret beboerne i området samt tilkaldt Evida. Skadestedet overdraget til politiet.
10:25	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
11:24	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:00	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:41	Dr. Priemes Vej	Redning	Person frigjort fra værktøj og efterfølgende overdraget til ambulancetjenesten.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. august 2024 til kl. 08:00 den 6. august 2024

14:16	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:32	Malmparken	Assistance	Assistance til Beredskab Øst.
14:47	Trippendalsvej / Herstedøstervej	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld, foretaget sikring samt oprydning af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
15:07	Dalgas Boulevard	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:17	Platanvej	First Responder	First Responder
15:54	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:00	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:11	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
17:14	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	Personbil forulykket i butiksfacade. Foretaget eftersyn af bygningen, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet og akutberedskabet.
17:22	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. august 2024 til kl. 08:00 den 6. august 2024

18:55	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:10	La Cours Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:57	O-Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:57	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	Gormsgade	First Responder	First Responder
20:35	Nørre Voldgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:17	Peter Bangs Vej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:30	Ågade / Jagtvej	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld. Assisteret akutberedskabet med sikring af skadestedet. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
23:38	Bødkerstræde	Ild i elinstallation	Brand i el-skab med brandspredning til omkringliggende græs. Slukket branden med et HT-rør.
01:11	Nørre Voldgade	Assistance	Assistance til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. august 2024 til kl. 08:00 den 6. august 2024

03:20	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:28	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:32	Østergade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
07:52	Jyllingevej	Færdselsuheld	Tre parter impliceret i et færdselsuheld, heraf assisteret ambulancetjenesten og politiet med sikring og oprydning af skadestedet.