

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2024 til kl. 08:00 den 12. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:15	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:31	Fabrikmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48	Betty Nansens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:12	Kalvebodvej	ISL-Forespørgsel	Eftersyn af biobrændsel oplag.
12:15	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
14:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
15:34	Paradisæblevej	Gaslugt	Foretaget eftersyn for gaslugt i p-kælder, intet fundet. Overdraget skadestedet til politiet.
15:42	Århusgade	First Responder	First Responder.
16:34	Dybbølsgade	Bygningsbrand	Brand i kælder. Slukket med et HT-rør, skadestedet overdraget til skadeservice.
17:14	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2024 til kl. 08:00 den 12. august 2024

17:41	Mikkel Bryggers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:46	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:50	Kalvebodvej	ISL-Forespørgsel	Eftersyn af biobrændsel oplag.
19:19	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:03	Oceanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:02	Bogtrykkervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:13	Fægtesalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:29	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:03	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:18	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 11. august 2024 til kl. 08:00 den 12. august 2024

06:18

Hasselhaven

Gaslugt

Gaslugt fra udgravning. Intet gas målt med måleudstyr ved beredskabets ankomst.