

DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:36	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:42	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
08:42	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:24	Nordstjernevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:01	Ejbydalsvej	Gasledningsbrud	Gasstik overgravet på villavej. afspærre og sikre området
10:18	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:01	Gl. Havn	Serviceopgave	Assistance i forbindelse med hændelse på beredskabets skib.
11:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. august 2024 til kl. 08:00 den 16. august 2024

12:02	Oksens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
15:00	MTV V Amagermotor-vejen KM	Mindre forurening	Fire parter impliceret i et færdselsuheld. Assisteret ambulancetjenesten og politiet med sikring af skadestedet. Efterfølgende ryddet kørebanen for væsker og vragele. Skadestedet overdraget til politiet.
15:09	Vigerslevvej	Eftersyn	Eftersyn af skilteportal, efter at en part havde påkørt denne. Skadestedet overdraget til Politiet og kommunen.
15:41	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:18	Kanalholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:50	Østerbrogade	Bygningsbrand	Melding om bygningsbrand, viste sig ved beredskabets ankomst til stedet at være tale om røg fra en røgkanon.
20:03	Skoleholdervej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt, intet at lugte eller måle.
20:17	Vigerslevvej	Serviceopgave	Assistance til Københavns Politi og Københavns Kommune.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. august 2024 til kl. 08:00 den 16. august 2024

20:43	Kalvebod Brygge	Drukneulykke	Person i vandet, reddet til overfladen af overfladereddere. Assisteret ambulancetjenesten og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.
20:59	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:29	Enghavevej	Ild i container	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør og efterfølgende FOSCAR-rør.
23:54	Hampeland	Ild i bil	Brand i bil, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
23:56	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:08	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.
01:09	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
01:24	Rosenvængets Allé	Eftersyn	Brandalarm i kælderen er gået ved en fejl. Intet for beredskabet.
03:06	Prins Knuds Dæmning	Bygningsbrand	Brand i en båd, slukket med HT-rør. Eftersøgt for personer i båden, heraf ingen at finde. Udlagt 100 meter flydespærringer med henblik på afgrænsning af miljømæssig påvirkning i vandet. Overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. august 2024 til kl. 08:00 den 16. august 2024

05:07	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:49	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:51	Hannemanns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:50	Paradisæblevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.