

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. august 2024 til kl. 08:00 den 22. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:23	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:09	Støvnæs Allé	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:17	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:18	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:32	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:40	H.C. Andersens Boulevard	Færdselsuheld	Mindre trafikuheld ej behov for beredskabet.
12:46	Thorsgade	Eftersyn	Røg fra eltavle. Lejlighed ventileret. Skadested overdraget til skadeservicefirma.
13:34	Gammel Jernbanevej	Tilskadekomst	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:14	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. august 2024 til kl. 08:00 den 22. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
15:31	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:32	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:56	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:08	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:35	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:40	Sydhavns Plads	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:47	Lauritz Sørensens Vej	Eftersyn	Eftersyn foretaget. Utæt vandrør fundet, overdraget til tilkaldt blikkenslager.
20:18	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:46	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. august 2024 til kl. 08:00 den 22. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
20:55	Hostrupsvej Metro Skakt	Eftersyn	Eftersyn for røg i metrotunnel. Let røgslør i tunnelrør, ukendt årsag. Skadestedet overdraget til Metro service
20:59	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:16	Motorring 3	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen, 1 person overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
23:51	Hannemanns Allé	Ild i bil	Mindre bål i parkeringshus, udbrændt ved ankomst. Politiet overtog skadested.
00:33	Gasværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:40	Ridefogedvej	Ild i bil	Overtændt bil, slukket med et HT-rør.
03:24	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:30	Ridefogedvej	Eftersyn	Gnister fra tidligere udbrændt bil. Frakoblet batteri og overdraget til vejhjælp.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. august 2024 til kl. 08:00 den 22. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
04:44	Gasværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:09	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:30	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:35	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.