

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. august 2024 til kl. 08:00 den 23. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:48	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:06	Enghavevej	Mindre forurening	Mindre trafikulykke. Oprydning foretaget.
09:42	Geislersgade	Eftersyn	Eftersyn af efterladte tønder med farligt affald. Indhold kontrolleret, ingen fare for udslip. Skadestedet overdraget til politiet der sørger for bortskaffelse.
10:22	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:45	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:44	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:20	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:44	Frederikssundsvej	First Responder	First Responder.
12:58	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. august 2024 til kl. 08:00 den 23. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
14:29	Peter Vedels Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:53	Harald Kiddes Vej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
16:20	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:50	Præstøgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:56	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:11	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:45	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Melding om mulig brand i oliegyrde. Beboer fik adgang inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, ingen ildløs konstateret.
22:02	Constantin Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
00:23	Pasteursvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. august 2024 til kl. 08:00 den 23. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
03:08	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:13	Prinsesse Charlottes Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:26	Hedemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:25	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:29	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:17	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
07:39	Sydvestvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.