

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. august 2024 til kl. 08:00 den 24. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:11	Produktionsvej	Gasledningsbrud	Større gasudslip i det fri. Sikret skadestedet og evakueret nærtliggende bygninger, gasselskab fik lukket for gassen. Skadestedet overdraget til politi og gasselskab.
09:07	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:11	Dampfærgevej	Brandalarm	Melder aktiveret grundet overophedning af en maskine i et teknikrum. Skadestedet overdraget til bygningsansvarlig.
09:29	Sjælør Boulevard	First Responder	First Responder
10:52	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:55	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:12	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:19	Frederiksberg Bredegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. august 2024 til kl. 08:00 den 24. august 2024

11:28	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:33	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:35	Åboulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:44	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:51	Tuborgvej	Ild i skraldespand	Brand i en skraldespand, slukket med et HT-rør.
12:29	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:44	Store Strandstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
13:13	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. august 2024 til kl. 08:00 den 24. august 2024

13:46	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:49	Herstedvestervej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:08	Vridsløsevej	Ild i knallert	Brand i en knallert og buskads, slukket med et HT-rør.
14:20	Sognevej	Færdselsuheld	Tre parter impliceret i et trafikuheld. Alle parter var placeret i nødsporet, og der var ikke sket forurening i de øvrige spor. Skadestedet overdraget til politiet.
15:55	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
16:19	Vester Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:14	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	To parter impliceret i et trafikuheld. Den ene personbil var i forbindelse med kollisionen endt på taget. Skadestedet sikret og ryddet kørebanerne for vrugdele og de forulykkede personbiler. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
17:36	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. august 2024 til kl. 08:00 den 24. august 2024

18:39	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:44	Refshalevej	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld, heraf en cyklist og en bus. Assisteret ambulancetjenesten med sikring af skadestedet, samt førstehjælp. Skadestedet overdraget til politiet.
20:59	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:10	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:34	Samsøgade	Bygningsbrand	Glødebrand i altankasse på altan, slukket med en vandkande. Skadestedet overdraget til politiet.
23:23	Ingrid Marievej	Eftersyn	Eftersyn for ildskær, intet at bemærke.
23:52	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
06:06	Laksegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:43	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.