

DØGNRAPPORT



Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
09:43	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:05	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	Ved Slusen	Færdselsuheld	Mindre forurening efter færdselsuheld.
10:24	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af Alarmtryk med dørhåndtag
10:34	Gammel Køge Lande-vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
11:13	Scandiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:27	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:24	Gullfossgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. august 2024 til kl. 08:00 den 29. august 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
16:36	Bella Center Metro Station	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand. Slukke ved ankomst.
16:49	Carl Jacobsens Vej	Eftersyn	Mobilt sprinkleranlæg udløst, vandskade og stedet sørger for selv skadeservice.
17:09	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:20	Prags Boulevard	Bygningsbrand	Ved beredskabets ankomst var der synlig ildløs skraldespand og kraftig røg i butikslokale. Force-ret butiksdør og slukket ildløs med HT-rør. Butikslokale ventileret og overdraget til ejer og skade-service firma.
17:24	Vedbyholm	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem flere biler - sikring af skadested for politiet - ingen opgaver for beredskabet.
18:10	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:42	Nørrebrogade	Naturbrand	Ild i affald. Slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. august 2024 til kl. 08:00 den 29. august 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
19:10	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:59	Hf. Sydgrænsen	Bygningsbrand	Ved ankomst ses der røg fra tagkonstruktion på et annek. Forsøgt slukket af beboer med haveslange. Nedtaget ca. 5 m2 udhæng, beklædning og loftbrædder, for endelig afslukning af konstruktionsbrand. Overdraget skadestedet til skadeservice firma.
22:11	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
22:37	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:38	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:39	Thit Jensens Vej	Ild i container	Ild i et "levende hegn" som var fyldt op med spagnum.
23:57	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:12	Randbølvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. august 2024 til kl. 08:00 den 29. august 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
02:39	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:59	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:42	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:05	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm pga. brandtryk aktiveret ved en fejl.
07:48	Nordens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.