

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2024 til kl. 08:00 den 1. august 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:28	Strømmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:29	Borups Allé	Bygningsbrand	Røg fra madlavning på komfur.
08:55	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
09:02	Vamdrupvej	Bygningsbrand	Slukket ild i kælderværelse, røgspredning til hele villa. Beredskabet forberedte for værdiredning ved evt. brandspredning til hele huset. Skadested overdraget til skadeservicefirma og politi.
10:10	Tordenskjoldsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:12	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:15	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
10:16	Vendsysselvej	Bygningsbrand	Melding om ild i tag på nyopført skolebygning. Håndværkere havde selv slået branden ned med 8 håndslukkere. Konstruktioner hovedsageligt af træ, så stor fokus på brandspredning. Endeligt slukket med Skæreslukker og HT tågesøm. Politi overtog skadestedet.
10:24	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:25	Willemoesgade	First Responder	First Responder.
12:08	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2024 til kl. 08:00 den 1. august 2024

12:34	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:48	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
13:23	Samosvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:58	Rovsingsgade	Ild i skraldespand	Slukket ild i pap i en 660 l affaldscontainer.
14:20	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:46	Asminderødvej	Mindre forurening	Oliespild på vejbanen, sikret skadested og udlagt Absodan for opsamling af olien.
14:52	Vester Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:37	Kastellet	Bygningsbrand	Foretaget eftersyn, konstateret røglugt i kælder.
18:26	Prinsesse Charlottes Gade	Ild i container	Slukket lille glødebrand i papirer på træbro i skolegård.
18:41	Eriksgade	Eftersyn	Sprunget vandrør i kælder, hele kælderen er fyldt med vand ca. 50 cm.
18:54	Ulsevej	First Responder	First Responder.
19:40	Ejbydalsvej	Naturbrand	ild i buskads i forhave. Hurtig indsats af huset beboer med god effekt. Efterslukning og eftersyn foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. juli 2024 til kl. 08:00 den 1. august 2024

19:42	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:29	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:28	Sjællandsgade	Eftersyn	Sendt til eftersyn ifm. varslingslyd i Sjællandsgade 40, bygning H.
01:19	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:22	Strandpromenaden	Ild i container	Slukket ild i skraldespand.
07:36	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.