

# DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
10:04	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:38	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
13:40	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:01	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:24	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
17:48	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
18:00	Klitmøllervej	Bygningsbrand	Blind alarm. Ingen ildløs, kun en åben køleskabsdør som kunne lyde som en brandalarm.
18:59	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. september 2024 til kl. 08:00 den 2. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
19:38	Puggaardsgade	Eftersyn	Røgdudvikling fra urtepotte hvori der var spagnum. Antændt af cigaret. Slukket er beboer.
19:49	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:01	Edel Saantes Allé	Eftersyn	Eftersyn af nedgravet engangsgrill i området.
22:45	Prinsens Bro / Ny Kongensgade	Eftersyn	Eftersyn ifm. røglugt. Intet fundet.
23:41	Hambrosgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret på grund af utæt sprinkler central. Vagten på stedet kontakter selv teknikker.
00:16	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:56	Høffdingsvej	Eftersyn	Gennemgået opgang og kælder intet, at bemærke. Kan måske skyldes rygning i kælderen.
06:37	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm. Granulatstøv gået i melderer. Ingen ildløs.
06:49	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:16	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm grundet varmt vand ramt detektor. Vi har reetableret og bliver klar igen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. september 2024 til kl. 08:00 den 2. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
07:41	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet arbejde fra håndværkere.