

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. september 2024 til kl. 08:00 den 5. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:12	Corkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:16	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:29	Spontinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:49	Amalienborg Slots-plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
11:09	Klareboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
11:29	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
11:45	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. september 2024 til kl. 08:00 den 5. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
12:10	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
12:14	Fortunstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:24	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Rengøringen kørte en vogn ind i trykket.
13:45	Mimersgade	Ild i transformator	Røg fra transformator. Forsyningsselskab på adressen. Ikke behov for beredskabet. Overdraget skadested til disse.
13:47	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:25	Tuborgvej	First Responder	First Responder
22:07	Lybækgade	Bygningsbrand	Røg fra madlavning, ingen brand. Ventileret og overdraget skadested til politiet.
23:05	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. september 2024 til kl. 08:00 den 5. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
23:46	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
02:39	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:24	H.C. Andersens Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:31	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.