

DØGNRAPPORT



Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:02	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:15	Vesterbrogade	Brandalarm	Vandskade har udløst brandtryk.
08:16	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:31	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
09:10	Gamle Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:57	Rådhusstræde	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:04	Overgaden Oven Van- det	Eftersyn	Kraftig lugt i lokale til bespisning af hjemløse. Ved nærmere undersøgelse, blev væsken konstateret ufarligt. Stedet blev overgivet til politiet.
12:11	Nørregade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2024 til kl. 08:00 den 14. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
12:19	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra pejs eller brændeovn.
12:45	Jens Warmings Vej	Ild i bil	Ild i knallert / kaffevogn. Samt tilstødende parkeret bil. Slukket med 2 HT-rør.
13:28	Øresundsvej	Bygningsbrand	Ukrudtsbrænding langs væg havde antændt forskalling bag beklædningsplader. Slukket af tilstedeværende ved hjælp af haveslange. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
14:09	Njalsgade	Færdselsuheld	Trafikuheld. Bil kørt ind over fartdæmper.
14:44	Kongens Nytorv / Lille Kongensgade	Ild i skraldespand	Brand i skraldespand. Slukket med mindre mængde vand. Stedet overdraget til Renovation Københavns kommune
15:47	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:48	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2024 til kl. 08:00 den 14. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
17:48	Kongens Nytorv	Bygningsbrand	Gryde med mad brændt på. Foretaget eftersyn og ventilation. Skadestedet overdraget til Politiet.
17:52	Sundkrogsgade	Brandalarm	Der havde været ild i neonskilt. Slukket ved ankomst Udluftet via brandventaltion
18:13	Merløsevej	First Responder	Assistance til hjertestop.
19:13	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:49	Gammel Køge Lande-vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:08	Ruskær	Ild i knallert	Mindre ildløs i knallert. Køretøjet var brudt i brand under kørsel og en person var blevet lettere forbrændt. Personen tog selv på skadestuen med sine forældre. Knallert slukket med et HT-rør.
20:11	Emdrup Vænge	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:37	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. september 2024 til kl. 08:00 den 14. september 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
23:06	Ebertsgade	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
00:27	Oslo Plads	Ild i skraldespand	Der havde været ild i en skraldespand. Efterslukkede gløder med vand fra en flaske.
03:13	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:26	Teglgårdstræde	Eftersyn	Røgalarmen som var serieforbundne, var blevet aktiveret. Foretaget eftersyn - intet fundet.
04:40	Følager	Eftersyn	Fejl på styring i brandventilation.
07:33	Naverland	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:49	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm pga. overdrevet brug af deodorant tæt ved detektor.