

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. september 2024 til kl. 08:00 den 16. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Mimersgade	Bygn.brand-Lejlighed	Røg fra elkedel, udluftet lejlighed.
08:30	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:50	Kirstinehøj	Bygn.brand-Industribygning	Assistance til Tårnby Brandvæsen med Drone.
12:08	Mimersgade	Eftersyn	Foretaget eftersyn.
12:48	Rådhuspladsen	Ild i Skraldespand	Mindre glødebrand i skraldespand. Slukket med vand fra 9 L. håndslukker.
13:16	Solsortvej	Forurening	Oprydning efter trafikulykke.
14:05	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:13	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:39	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
17:47	Thomas Laubs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:05	Peter Fabers Gade	Springtæppe	Assistance til politi.
22:16	Tirsbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:33	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. september 2024 til kl. 08:00 den 16. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
02:36	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:32	Ejby Industrivej	Ild i bil	Slukket ild i bil.
05:45	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
07:30	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:32	Valbyholm	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.