

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2024 til kl. 08:00 den 17. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:47	Fensmarkgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
09:05	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:30	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Vigerslevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Sikring af skadested samt oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
10:07	Herstedvestervej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:38	Formervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:11	Kirkepladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:20	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:22	Mimersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:45	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.
12:21	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Overophedet elevator motor havde resulteret i lettere røgudvikling, samt lokalt strømsvigt. Overdraget skadested til elevator firma.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2024 til kl. 08:00 den 17. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:29	Kirkepladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:41	Ørestads Boulevard	Færdselsuheld	2 biler kørt sammen. 2 personer overdraget til Akutberedskabet. Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning. Overdraget skadestedet til Politiet.
13:08	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:39	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:39	Langagervej	Mindre forurening	Lastbil med defekt hydraulik system, forurenede vejbane over ca. 300 meter. Udlagt absodan på 50 meter vejbane, øvrige vejbane overdraget til håndtering af Københavns kommune.
14:32	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:36	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:14	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:27	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:40	Tulipanvej	Naturbrand	Ild i brændestak, slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2024 til kl. 08:00 den 17. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:49	Wilkensvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
16:57	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:32	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:36	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:00	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:55	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
19:10	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:30	Rødovrevej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
00:58	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:38	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:43	Ejby Mosevej	Bygningsbrand	Ild i affaldsgrab, slukket af personalet inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. september 2024 til kl. 08:00 den 17. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:47	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:29	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
07:47	H.C. Andersens Boule- vard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
07:49	Sydhavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:58	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.