

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2024 til kl. 08:00 den 24. september 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|------------------|--------------------|--|
| 08:14 | Rødovre Port | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 08:42 | Containervej | Eftersyn | Oliespild fra utæt dieseltank. |
| 10:09 | Ryesgade | Brandalarm | Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. |
| 10:11 | Hyrdevangen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 11:12 | Rolighedsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 11:47 | Ewaldsensvej | Brandalarm | Falsk alarm af anden årsag. |
| 13:20 | Rødovre Centrum | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 14:24 | Strødamvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 15:08 | Tuborgvej | Færdselsuheld | Sikring og oprydning ved trafikulykke. |
| 15:45 | Amager Strandvej | Bygningsbrand | Ild i affaldscontainer i affaldsrum, slukket med 1 HT-rør. |
| 15:48 | Fiolstræde | Ild i skraldespand | Ildløs i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. Ventileret bygningen for røg. |
| 16:16 | Byvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 16:45 | Byvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 18:41 | Mimersgade | Gaslugt | Eftersyn for gaslugt i bygning. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2024 til kl. 08:00 den 24. september 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|----------------------|---------------|---|
| 19:16 | Bispebjerg Bakke | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:58 | Vigerslev Alle | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 20:36 | Danasvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 20:53 | Åboulevard | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 20:59 | Gammel Køge Landevej | Færdselsuheld | Parkeret bil påkørt og vragdele på kørebanen. Politiet overtager skadestedet. |
| 21:52 | Knippelsbrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 22:13 | Østbakkevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 00:07 | Lyrskovgade | Brandalarm | Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. |
| 00:49 | Vester Farimagsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 01:53 | Gammel Køge Landevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 05:15 | Esther Møllers Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 05:21 | Vigerslev Alle | Færdselsuheld | Mindre soloulykke med personbil. Afspærring og oprydning. Politiet overtager skadestedet. |
| 07:00 | Emdrup Vænge | Assistance | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. september 2024 til kl. 08:00 den 24. september 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|---------------|------------|---|
| 07:23 | Hedegaardsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |
| 07:32 | Frederiksgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 07:56 | Cox Orangevej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |