

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2024 til kl. 08:00 den 25. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:26	J.C. Jacobsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg.
09:42	Ryesgade	Eftersyn	Falsk alarm.
10:10	Orientkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
10:17	Emil Chr. Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:28	C.J. Frandsens Vej	Bygningsbrand	Intet for beredskabet, røgkanon udløst af tyverialarm.
10:35	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:37	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:38	Nannasgade	Brandalarm	Brand i viskestykke på komfur. Slukket af personale inden beredskabets ankomst. Udluftet lokaler og overdraget til personalet.
11:32	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:39	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:46	Brolæggerstræde	Brandalarm	En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
12:06	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2024 til kl. 08:00 den 25. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:09	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:19	Kildevældets Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:43	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:33	Christian Paulsens Vej	Serviceopgave	Tilkaldt til materiel ved en brandhane. Frederiksberg forsyning orienteret.
14:37	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:25	Park Allé	Færdselsuheld	Trafikulykke imellem 4 køretøjer. Vejbane ryddet for vragrester. Skadestedet overdraget til Politiet.
15:48	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:09	Genforeningspladsen	Eftersyn	Glemte gryde på komfur. Udluftet og overdraget til politiet.
17:31	Fuglevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
17:34	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:30	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:01	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. september 2024 til kl. 08:00 den 25. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:24	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:29	Klintholmvej	Bygningsbrand	Røgmelder aktiveret i privat bolig grundet glemt gryde på komfur. Køkken udluftet og beboer overdraget til akutberedskabet.
21:31	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
22:24	H.C. Ørsteds Vej	Færdselsuheld	Bil påkørt flere parkerede biler. Sikret skadested og overdraget til politiet.
22:30	Strandgade	Drukneulykke	Person i vandet, reddet op af beredskabet i samarbejde med politiet og overdraget til akutberedskabet.
23:27	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:26	Parkbo	Ild i elinstallation	Ild i el-skab, slukket med CO2. Omkringliggende buskads slukket med 1 HT-rør.
04:22	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:43	Nørrebrogade	Assistance	Assistance til akutberedskabet.