

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2024 til kl. 08:00 den 26. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:58	Korsgade	Brandalarm	En detektor var udløst af røgudvikling fra et mindre el-skab. Strømmen afbrudt, hvorefter skabet blev termograferet uden bemærkninger.
09:17	Tagensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Banemarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:12	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:33	Skallerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
10:55	Bygangen	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, ingen tilskadekomst. Foretaget oprydning.
12:27	Lyngbyvej	First Responder	Assistance til hjertestop.
12:38	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:58	MTV S Motorring	Færdselsuheld	3-4 biler og en tankvogn i uheldet, man ryddet hurtigt op efter aftale med politiet. Skadestedet overdraget til politiet.
13:42	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2024 til kl. 08:00 den 26. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:04	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:09	Gdanskgade	Eftersyn	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:29	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:44	Kulvej	Eftersyn	Eftersyn for aktiveret røgalarm.
17:48	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:49	Bystævneparken	Bygningsbrand	Mindre ildløs i bolig på plejehospital slukket med HT-rør. Beboer evakueret af personalet på stedet. og tilset af ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.
17:51	Vasedammen	Eftersyn	Eftersyn efter ild i olie og ild i emhætte - intet at bemærke.
18:14	Palægade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:53	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:02	Kobbelvænget	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:09	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:37	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. september 2024 til kl. 08:00 den 26. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:46	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
19:56	Dronningensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
20:36	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:51	Astersvej	Eftersyn	Eftersyn - Assistance til Politiet
22:27	Ågade	Ild i bil	Brand i bil slukkes med et HT-rør. Ejer på stedet håndterer selv via politiet det videre forløb omkring bilen
05:32	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:38	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
05:53	Randbølvej	Brandalarm	Mindre ildløs (pilleæsker på komfur) slukket med vand fra slangevinde. Beboer evakueret fra bolig af personale på plejehjemmet før ankomst. Bolig samt mindre røgfylt gang ventileret med overtryksventilator, og skadestedet er herefter overgivet til skadeservice firma.
05:58	Skibelundvej	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed. Slukket og ventileret. 1 patient overdraget til ambulance.