

# DØGNRAPPORT



27. september 2024 Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2024 til kl. 08:00 den 27. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:16	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
08:51	Færgenhavnvej	Eftersyn	Mindre glødebrand i blomsterkumme som havde bred sig til en terrassestolpe. Terrassestoplen var delvis bortbrændt og blev for at hindre brandspredning til taget over terrassen fjernet og efterslukket. Blomsterkumme blev adskilt og slukket med HT.
09:19	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:40	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:59	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
11:28	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:35	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:54	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2024 til kl. 08:00 den 27. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:49	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:56	Formervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:58	Oksens Kvt	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:00	Linde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:11	Skyttegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:20	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:19	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:05	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2024 til kl. 08:00 den 27. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:12	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:49	Østersøvej	Mindre forurening	Eftersyn, olifilm på vandet.
16:11	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:03	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:42	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
17:54	Sundbyvestervej	Gaslugt	Gaslugt i bygning. Intet at bemærke på stedet. Skadestedet overdraget til politiet.
17:56	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:19	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2024 til kl. 08:00 den 27. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:38	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:24	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Mindre brand på værelse, slukket af mobilsprinkleranlæg. Værelse ventileret, skadestedet overdraget til skadeservice.
23:31	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:09	Humletorvet	Brandalarm	Ild i mindre mængde papir i gang til parkeringskælder. Slukket ved ankomst.
06:07	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:18	Rødovre Stationsvej / Tårnvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld mellem to biler. Skadestedet sikret samt oprydning af vragdele på kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
06:24	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:08	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. september 2024 til kl. 08:00 den 27. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:34	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.