

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2024 til kl. 08:00 den 28. september 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:25	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:31	Gammel Køge Landevej	Bygningsbrand	Slukket mindre ildløs i madras. Skadeservice overtaget.
09:17	Bytorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:34	Vallensbækvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:36	Fabriksparken	Færdselsuheld	Sikring af skadestedet, samt oprydning.
10:36	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:42	Ølandsgade	Mindre forurening	Hydraulikolie på kørebanen, udlagt absorberingsmiddel.
11:03	Amager Strand Promenaden	Drukneulykke	2. personer drevet til søs i to kajaker. Personerne samlet op af pilotbåd på stedet og overgivet til sundhedsvæsenet.
11:39	Griffenfeldsgade	Elevatorstop	5. personer indespærrede elevator.
12:08	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:29	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2024 til kl. 08:00 den 28. september 2024

12:45	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:58	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:36	Moselgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
13:39	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:50	Staunings Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
14:59	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:31	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:24	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:14	Stockholmsgade	Skorstensbrand	Ild i skorsten.
17:52	Valkendorfs-gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
18:49	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - stjerne-kaster.
20:00	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
20:52	Valkendorfs-gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
21:15	Vognmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. september 2024 til kl. 08:00 den 28. september 2024

21:30	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:50	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
21:53	Lundtoftegade	Bygningsbrand	Ild i gryde, eftersyn og udluftning foretaget.
22:10	Avedøre Slettevej	Færdselsuheld	Bil ramt autoværn, mindre materiel skade. Skadested sikret indtil autohjælp hentede bilen.
23:24	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
23:48	Dybbølsbro	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
01:49	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
03:33	Titangade	Ild i bil	Slukket ild i personbil.
06:26	Grønneled	Bygningsbrand	Mindre ildløs i køkken
06:53	Sankt Annæ Gade	Bygningsbrand	Ildløs i lejlighed med brandspredning til tagkonstruktionen. Stadig indsats i gang.
07:22	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:58	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.