

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2024 til kl. 08:00 den 24. oktober 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:07	Munktoftevej	Færdselsuheld	Sikret skadestedet og foretaget oprydning ifm. færdselsuheld på motorvejen. 1 tilskadekommet kørt på hospitalet.
08:17	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
08:46	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:50	Horsebakken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:02	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:03	Bernstorffsgade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:11	Husum Vænge	Bygningsbrand	Røgudvikling i bygning. Det viser sig at være en øvelse så alt annulleres og køretøjerne vender retur til stationerne.
09:19	Florasvej	Brandalarm	Mindre brand i plastik slukket ved ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2024 til kl. 08:00 den 24. oktober 2024

09:49	Hendriksholms Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:12	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:14	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:21	Borups Alle	Ild i knallert	Batteri antændt i el-løbbehjul. Røgfylدت butik samt bagopgang. Slukket batteri og ventileret butik samt opgang. Skadestedet overladt til følgeskadefirma som blev tilkaldt til røgsanering.
16:57	Nørrebro Vænge	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i bygning. Ingen udslag på gas-detektor. Foretager eftersyn og beholder udrykningen. Intet usædvanligt at bemærke så udrykningen bliver klar igen.
17:15	Hesseløgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret. Anlæg reetableret.
17:17	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:09	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:16	Sluseholmen	Brandalarm	Brandalarm fra kørende Metrotog. Intet at bemærke, overdrager til Metroservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2024 til kl. 08:00 den 24. oktober 2024

19:34	Siljengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:10	Rørsangervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:45	Kærbyvej	Ild i knallert	Ild i knallert. Slukket med 1 HT-rør.
21:07	Hjulets Kvt	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand slukket ved ankomst.
21:14	Rypehusene	Ild i knallert	Ild i MC slukket med 1 HT-rør. Overdraget til politiet.
00:31	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:49	Classensgade	Eftersyn	Der havde været ild i en stegepande, slukket før ankomst af beboer. Udluftet lejligheden.
05:15	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:18	Brydes Allé	Ild i container	Ild i affalds container. Slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 23. oktober 2024 til kl. 08:00 den 24. oktober 2024

06:41	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
06:53	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.