

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. oktober 2024 til kl. 08:00 den 2. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:18	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:35	Sundevedsgade	First Responder	First Responder.
08:41	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:33	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:07	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:35	Marmorvej	Brandalarm	Mindre røgudvikling i serverrum. Rummet ventileret og overdraget til anlægsejer idet røgudviklingen var stoppet.
12:14	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:29	Sønder Boulevard	Eftersyn	Eftersyn af røg i opgang. Fundet mindre ildløs med større røgspredning i kælder. Ildløs slukket med et HT-rør, kælder ventileret for røg. Skadestedet overdraget til Politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. oktober 2024 1. oktober 2024 til kl. 08:00 den 2. oktober 2024 2. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:47	Bohrsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:28	Sofie Brahes Allé	Bygningsbrand	Mindre brand i sofapude, slukket med et HT-rør.
14:35	Fælledvej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
14:42	Nørrebrogade	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt, intet unormalt fundet.
14:44	Kongens Nytorv	Eftersyn	Assistance til Politi med nedtagning af løsthængende vindue.
15:13	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:57	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:00	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:37	Hammerichsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. oktober 2024 1. oktober 2024 til kl. 08:00 den 2. oktober 2024 2. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:45	Fælledvej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted.
17:04	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:27	Tartinisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:52	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:54	Reberbanegade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
18:22	Skarøgade	Eftersyn	Eftersyn for ild i el-skab. Skadestedet overdraget til forsyningselskab.
19:28	Stenlandsvej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med en aktiveret røgalarm hos borger. Alarmen skyldes mad der var brændt på.
23:40	Tagensvej	Eftersyn	Større vandskade i ejendom. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
06:18	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. oktober 2024 1. oktober 2024 til kl. 08:00 den 2. oktober 2024 2. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:43	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet linjedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
07:00	Kettevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
07:16	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.