

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2024 til kl. 08:00 den 7. oktober 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:46	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:57	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:49	Dalslandsgade	Ild i skraldespand	Glødebrand i skraldespand, slukket med en vandslukker.
13:29	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:33	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:32	Valhøjs Alle	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
16:02	Fælledvej	Bygningsbrand	Kraftig brand i bygning, slukket med flere HT-rør. Skadestedet efterfølgende overdraget til politiet og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2024 til kl. 08:00 den 7. oktober 2024

16:54	Brønshøjvej	First Responder	First Responder.
17:45	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:05	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:43	Sadelmagerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:00	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:24	Æbeløgade	Eftersyn	Defekt gaskomfur, beredskabet assisterede med at afbryde for gassen.
21:06	Rosenhaven	First Responder	First Responder.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. oktober 2024 til kl. 08:00 den 7. oktober 2024

23:39	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:55	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:05	Rymarksvej	Bygningsbrand	Assistance til politiet.
06:47	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:28	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
07:54	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret efter anvendelse af en hårtørrer tæt ved detektoren.