

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. oktober 2024 til kl. 08:00 den 8. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:16	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:38	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var brudt af gaffeltruck.
09:57	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:57	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:06	Sindshvilevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
11:43	Rødovre Centrum	Brandalarm	Ild i tablet, slukket ved ankomst. Ventileret lokaler med overtryksventilator.
13:28	Kalvebod Brygge	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
13:58	Stenderupgade	Bygningsbrand	Røg fra madlavning. Opgang og lejlighed ventileret.
16:12	Kirkevej	Færdselsuheld	Mindre oliespild efter knallert blev påkørt på parkeringsplads. Udlagt absodan.
17:26	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. oktober 2024 til kl. 08:00 den 8. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:31	Vester Farimagsgade	Brandalarm	Kraftig brand i køkken og større røgspredning. Slukning af branden og ventilering af bygningen. Overdraget skadestedet til skadeservice.
18:27	Strickersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
18:50	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:24	Ramløsevej	Ild i skraldespand	Mindre brand i affaldsspand, slukket før beredskabets ankomst.
19:29	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:43	Gammel Køge Landevej	First Responder	First Responder
20:36	Strickersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
21:41	Hedegaardsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:10	Vestergårdsvej	Eftersyn	Foretaget eftersyn i opgang. Os fra madlavning antaget som røg fra brand.
22:16	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:27	Sundparken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. oktober 2024 til kl. 08:00 den 8. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:25	Buskager	Bygningsbrand	Brand i lejlighed med røgspredning til trappeopgang. Lejlighed eftersøgt og afslukket. Ventilert og overdraget til skadeservice.
03:51	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
04:11	Østerbrogade	First Responder	First Responder.
05:15	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:18	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:11	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.