

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2024 til kl. 08:00 den 13. oktober 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:21	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:39	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
11:08	Ewaldsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
11:15	Larsbjørnsstræde	First Responder	First Responder.
11:25	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:50	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld. Assisterede ambulancetjenesten med sikring af skadestedet og efterfølgende ryddet kørebanen for vragdele. Efterfølgende overdraget skadestedet til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2024 til kl. 08:00 den 13. oktober 2024

14:14	Linde Alle	Eftersyn	Røgdudvikling i forbindelse med madlavning. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
14:54	Steenstrups Alle	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.
17:15	Ryegade	Brandalarm	Mindre brand på værelse, slukket inden beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.
17:18	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
18:01	Raffinaderivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:18	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:20	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, grundet en overophedet tørretumbler.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. oktober 2024 til kl. 08:00 den 13. oktober 2024

20:57	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:16	Dannebrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:58	Overskousvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
06:30	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
06:52	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
07:22	Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:59	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret på grund af en lækage på et rør.