

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. oktober 2024 til kl. 08:00 den 18. oktober 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:23	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:45	Ulsøparken	Eftersyn	Eftersyn grundet aktiveret røgalarm. Rundering foretaget, intet fundet.
09:17	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:22	Ørestads Boulevard	Eftersyn	Ild i affald ved Metro station. Slukket med et HT-rør.
10:07	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:18	Dronningensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:24	Toftegårds Plads	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand. Slukket med et HT-rør.
12:04	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. oktober 2024 til kl. 08:00 den 18. oktober 2024

12:12	Jydeholmen	First Responder	First Responder
13:46	Applebys Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:08	Rødegård	Bygningsbrand	Ild i inventar på altan. Er slukket ved ankomst, eftersyn foretaget. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma og Politiet.
14:57	Humlebækgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:16	Randersgade	Eftersyn	Intern røgalarm aktiveret. Eftersyn foretaget, intet fundet.
15:20	Østerbrogade	Bygningsbrand	Ild i tøj på altan, slukket med vand før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
15:49	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:50	Præstelængen	Eftersyn	Eftersyn efter brand i el-skab. Eftersyn foretaget med termisk kamera, intet unormalt fundet.
19:54	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. oktober 2024 til kl. 08:00 den 18. oktober 2024

21:25	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:36	Holbækmotorvejen	Trafikulykke	Personpåkørsel på motorvejen. En person overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til Politiet.
01:48	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
04:03	Sylows Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.