

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:44	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:28	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:21	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:30	Nordens Plads	Redn.-Mast/Højderedning	Assistance til Politiet.
12:13	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:34	Flaskehalsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:28	Roskildevej	Container i skur-Brand	Mindre ildløs i container, slukket med et HT-rør.
15:12	Pilestræde	Bygn.brand-Institution	Mindre band i røgsuger og skorsten på hotel efter optænding i pejs. Røgsuger afmonteret og skorsten eftersat med termisk kamera.
15:19	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
16:07	Jacobys Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
16:37	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:51	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:23	Kanonbådsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:42	Bertel Thorvaldsens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:30	Nøjsomhedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:03	Højdedraget	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med et HT-rør.
23:24	Ryesgade	Eftersyn	Ild i skraldespand, slukket af mobilt sprinkleranlæg. Eftersyn foretaget.
00:10	Sundholmsvej	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:29	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:08	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:15	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:19	Hørhusvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:49	Christians Brygge	Eftersyn	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:19	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.