

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. oktober 2024 til kl. 08:00 den 29. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
08:56	Landgreven	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
09:54	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:25	Kærholmen	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:11	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:38	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:54	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-tektoeren.
13:09	Østbanegade	Brandalarm	

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. oktober 2024 til kl. 08:00 den 29. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:47	Borgergade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:44	Slotsholmsgade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af røg fra mindre brand. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:51	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
15:59	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:51	Tybjergparken	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
18:13	Skovsletten	Ild i skraldespand	Brand i container slukket med et HT-rør.
19:09	Stensmosevej	Bygningsbrand	Brand i skur slukket med et HT-rør.
20:00	Englandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. oktober 2024 til kl. 08:00 den 29. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:27	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:32	Brofogedvej	Ild i bil	Brand i tre biler slukket med HT-rør.
05:40	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel eller lignende.
07:53	Frydendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.