

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2024 til kl. 08:00 den 2. november 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
08:50	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:31	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:06	Hartkornsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
10:16	Ved Slusen	Assistance	Assistance til Akutberedskabet.
11:06	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
12:46	Frederiksberg Alle	Brandalarm	ABA arkiveret grundet varme fra rulletrappe.
12:47	Reventlowsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:06	Bülowsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.
13:54	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:56	Henning Matzens Vej	Bygningsbrand	Røg fra håndværkers arbejde. Ikke behov for beredskabet.
16:51	Sankt Kjelds Gade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:10	Teglholmegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2024 til kl. 08:00 den 2. november 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:15	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
19:44	Nordens Plads	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.
19:44	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
20:16	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:38	Hannemanns Allé	Naturbrand	Stykke med afbrændt græs, slukket før beredskabets ankomst.
21:19	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:42	Ahornsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
21:55	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:58	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:46	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:39	Ringergården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
04:12	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
06:33	Sølvgade	Eftersyn	Røg fra røgkanon udløste brandalarmer i opgang. Overdraget til drift ansvarlig.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. november 2024 til kl. 08:00 den 2. november 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:59	Hvidovrevej	First Responder	First Responder.