

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2024 til kl. 08:00 den 5. november 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:18	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:29	Steenstrups Alle	Eftersyn	Røg fra vaskemaskine. Defekt vaskemaskine afmonteret og båret i det fri. Overdraget resten til ejer.
09:35	Valby Langgade	Assistance	Vinduespudser fastholder vindue, indefra, som har løsnet sig fra sine hængsler
10:16	Østbanegade	Bygningsbrand	Der havde været ild i en stegepande, som var taget af bluset ved ankomst. Udluftede lejlighed og bagtrappe. Overdraget skadestedet til politiet.
10:37	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:20	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Alarmtryk aktiveret ved slangevinde og skabet er efterfølgende låst. Teknisk personale forsøger at skaffe nøgle. Reetableret anlæg og overdraget til teknisk personale på Bispebjerg.
12:01	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
12:58	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2024 til kl. 08:00 den 5. november 2024

13:14	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:23	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:19	Valby Langgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:30	Jernbane Allé	Ild i knallert	Der er foretaget eftersyn med termisk kamera af en elscooter efter denne formentlig er kortslettet, og der var intet at bemærke. Ejer borttransporterer selv køretøjet.
14:35	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
15:21	Snorresgade	Ild i lastbil/bus	Ild i affald fra skraldevogn. Slukket med 1 HT-rør. Renovations-selskabet forestår selv oprydningen af skraldet.
15:55	Ved Kirkebjerg	Mindre forurening	Mindre spild af diesel på parkeringsplads, Fjernet med absodan.
15:58	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:10	Klaksvigsgade	Bygningsbrand	Slukket mindre ildløs i tæpper og lagner. Beboer overdraget til ambulancetjenesten. Lejlighed ventileret. Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2024 til kl. 08:00 den 5. november 2024

18:25	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:21	Emdrup Vænge	Assistance	Assistance til Sundhed og Omsorgsforvaltningen med løft af borger.
19:45	Dagmarsgade	Ild i skraldespand	Efterslukkede ild i skraldespand.
21:53	Kurlandsgade	Ild i container	Ild i 2 stk. 600 Liter Containere i det fri. Slukket med 2 stk. Efterfølgende lagt `låg` på med skum fra Foscar skumrør.
22:33	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:33	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:12	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:23	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:33	Madvigs Alle	Eftersyn	Ildløs i Skraldespand i køkkenskab, branden har smeltet hul i tilslutningslange for vaskemaskine, vandudsivning har slukket ildløs ved vores ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. november 2024 til kl. 08:00 den 5. november 2024

06:41	MTV N Motorring	Mindre forurening	2 biler kørt sammen uden personskade. Oprydning på skadestedet. Overgivet til politiet.
07:06	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:27	Antwerpengade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.