

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:37	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
08:54	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:12	Nygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
09:37	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:12	Damgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:59	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:08	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

11:16	Ryesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:32	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:54	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
11:55	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:41	Indiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:00	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:13	Haraldsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
13:15	Nykær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

13:23	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:30	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:47	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
14:05	Brøndby Nord Vej	Bygningsbrand	Røg fra opstartet brændeovn fejlagtig antaget som ild i bygning. Eftersyn foretaget intet relevant for beredskabet.
14:13	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:50	Fortvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. Eftersyn foretaget og AT reetableret.
16:29	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

17:28	Otto Busses Vej	Brandalarm	Røgudvikling fra batteripakke ifm. Industri. Ikke yderlige udvikling, ventileret lokale og overdraget skadested til teknisk personale.
17:29	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:09	MTV N Motorring	Færdselsuheld	Flere biler involveret, ingen personskade. Sikret skadested overdraget til politi og TIC.
18:12	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:24	Dagmarsgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
19:33	Christian Paulsens Vej	Bygningsbrand	Mindre brand i lejlighed, slukket inden beredskabets ankomst. Ventileret og foretaget eftersyn. Overdraget skadested til politiet.
20:07	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

20:18	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
20:55	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
21:30	Allegade	Bygningsbrand	Lokal røgalarm aktiveret. Eftersyn foretaget intet fundet. Overdraget skadested til politiet.
23:03	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
23:12	Nansensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:59	Ekvipagemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:09	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:44	Sjællandsgade	Eftersyn	ABA står med alarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. november 2024 til kl. 08:00 den 6. november 2024

04:21	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
04:22	Ved Bellahøj Syd	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
06:27	Jens Jessens Vej	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
07:55	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.