

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2024 til kl. 08:00 den 11. november 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:25	Hillerødgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:06	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:14	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:38	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:58	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:49	Strandvejen	Ild i bil	Bil påkørt betonpille, alene røg fra airbag.
14:01	Stensmosevej	Serviceopgave	Serviceopgave.
14:04	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:25	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:20	Serbiensgade	Eftersyn	Eftersyn grundet røg fra ovnrens.
17:44	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
19:50	Valby Tingsted	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:00	København Syd St.	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. november 2024 til kl. 08:00 den 11. november 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:04	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:42	Peder Lykkes Vej	Færdselsuheld	Bil påkørt bygning. Trukket bilen fri og overdraget til politiet.
00:05	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:52	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:22	Valgårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:42	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
02:14	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:47	Stærevej	Bygningsbrand	Brand i skraldespand. Slukket og overdraget til politiet.
06:00	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:26	Dexter Gordons Vej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
07:54	Kløvermarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:59	Herstedøstergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.