

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. november 2024 til kl. 08:00 den 15. november 2024

| Tidspunkt | Adresse             | Melding       | Beskrivelse   |
|-----------|---------------------|---------------|---|
| 09:34     | Georg Brandes Plads | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.   |
| 09:46     | Nykær               | Bygningsbrand | Røg fra dieselfyr i kælder. Ikke behov for beredskabet.   |
| 11:31     | Kirkevej            | Brandalarm    | Udrykningen aflyst inden fremkomst.   |
| 12:11     | Colbjørnsensgade    | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 12:44     | Rødovre Centrum     | Brandalarm    | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.   |
| 12:54     | Nordsøvej           | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.   |
| 14:12     | Ernst Kapers Vej    | Assistance    | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.  |
| 14:39     | Amagerfælledvej     | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  |
| 14:51     | Solbjergvej         | Brandalarm    | Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.  |
| 15:11     | Rødager Alle        | Færdselsuheld | 2 biler kørt sammen, 2 personer overdraget til Akutberedskabet. Oprydning på vejen og politiet overtager stedet.  |
| 16:14     | Nørre Voldgade      | Eftersyn      | Fejl på samlemuffe til et 10.000 Volt kabel i udgravning, gav en kortslutning som antændte kortvarigt. Herefter der blev slukket for strømmen af elektriker der kom til stedet. |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. november 2024 til kl. 08:00 den 15. november 2024

| Tidspunkt | Adresse             | Melding         | Beskrivelse  |
|-----------|---------------------|-----------------|--|
| 20:15     | Amagerfælledvej     | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.        |
| 20:53     | Islevbrovej         | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.        |
| 21:08     | Thorupsgade         | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.        |
| 02:41     | Amagerfælledvej     | Brandalarm      | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. |
| 04:40     | Platanvej           | Eftersyn        | Vand drypper ned fra loft. Overbo glemt at lukke for vandet til badekar som løb over.  |
| 05:43     | Valbygårdsvej       | First Responder | Udrykningen aflyst inden fremkomst.  |
| 06:52     | Stæhr Johansens Vej | Brandalarm      | Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.     |