

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:58	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:10	Charlotte Muncks Vej	Bygningsbrand	Melding om røgudvikling fra bygning, viste sig at være støv i forbindelse med håndværkeres arbejde. Intet for beredskabet.
09:53	Risbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:00	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:10	Husumvej	Færdselsuheld	Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld. Skadestedet overdraget til politiet.
10:27	Lundbyesgade	Eftersyn	Brandalarm aktiv, ingen hjemme, ingen yderligere tegn på brand eller røg. Beboer blev kontaktet over telefon og vedkommende kunne anvise ekstranøgler.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

11:02	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
13:29	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:47	Florasvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
13:58	Mørkhøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:58	Slotsherrensvej	First Responder	First Responder
14:20	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:20	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:23	Rønnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

15:52	Kobbelvænget	Bygningsbrand	Røg fra kælder, viste sig at stamme fra udbændt cykelsadel. Udluftet kælderen og overdraget skadestedet til politiet.
16:19	Kristen Bernikows Gade	Bygningsbrand	Røgudvikling på kontor, eftersyn foretaget, kontor naturligt udluftet hvor efter af røgen er væk, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til Politi og personale.
16:30	Nygårds Plads	Eftersyn	Falsk alarm. Ingen brand eller røg fundet i området Politiet mødt og kan heller ikke finde noget.
16:51	Søndre Fasanvej	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm. Alarmen var aktiveret grundet os fra madlavning. Skadestedet overdraget til politiet.
17:06	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:09	Husum Vænge	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
17:24	Siljanganede	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

17:40	Løgstikkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:59	Hermodsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:37	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:58	Drejøgade	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
21:29	Strandgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:33	Linde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
22:44	Store Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:49	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

23:11	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:43	P. Knudsens Gade	Bygningsbrand	Melding om røg fra lejlighed, viste sig at være os fra madlavning. Overdraget skadestedet til politiet.
00:10	Linde Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
01:24	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
01:56	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:13	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
03:23	Willemoesgade	Eftersyn	Anmelder har smidt olieklud i affaldsskakt, deraf foretaget eftersyn af kluden og konstateret, at der ikke var fare for brand.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. november 2024 til kl. 08:00 den 23. november 2024

04:11

Ørestads Boulevard

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.