

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2024 til kl. 08:00 den 5. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:27	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:31	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:21	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:24	Humlehaven	First Responder	First Responder.
11:49	Ellebjergrvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:38	Sundkrogsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med damp tæt på detektoren.
14:12	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:03	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2024 til kl. 08:00 den 5. december 2024

18:09	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:16	A.C. Meyers Vænge	Eftersyn	Eftersyn for røg i lejlighed. Intet unormalt fundet.
19:59	Sydhavnsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:09	Bergthorasgade	Eftersyn	Eftersyn i forbindelse med røglugt. Fundet bordskåner i varm ovn. Udluftning foretaget.
20:57	Tietgensgade	Brandalarm	Eftersyn af røg fra kompressor i forlystelse. Strøm frakoblet, kompressor termograferet og foretaget ventilation af lokale. Overdraget skadestedet til intern service.
01:59	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
03:57	Galionsvej	Assistance	Assistance til akutberedskabet.
04:00	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:02	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. december 2024 til kl. 08:00 den 5. december 2024

07:09	Postparken	First Responder	First Responder.
07:46	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. Skadestedet overdraget til teknisk personale på stedet.