

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2024 til kl. 08:00 den 6. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:01	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:14	Roskildevej	Færdselsuheld	Trafikulykke med 2 biler impliceret. Skadested sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
08:43	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:54	Pustervig	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet central-skab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:39	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2024 til kl. 08:00 den 6. december 2024

09:40	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:40	Danneskiold-Samsøes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:40	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:42	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
15:06	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2024 til kl. 08:00 den 6. december 2024

16:02	Strandlodsvej	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand som var slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:56	Florasvej	Bygningsbrand	Brand i knallert slukket med et HT-rør. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:38	Larsbjørnsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:25	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
20:25	Englandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:19	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2024 til kl. 08:00 den 6. december 2024

21:42	Nyvej	Bygningsbrand	Brand i affald slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, efterslukket med et HT-rør.
22:08	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:21	Store Kirkestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
23:19	Store Kirkestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
00:06	Poppelstykket	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:47	Knud Hjortøsvej	Eftersyn	Assistance til Frederiksborg Brand og Redning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. december 2024 til kl. 08:00 den 6. december 2024

06:46	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:57	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:05	Meldahlgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:32	Peder Skrams Gade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af mindre brand i køkken. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.