

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. december 2024 til kl. 08:00 den 11. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:01	Jydeholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:29	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:21	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:25	Helgesensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:34	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:11	Rahbeks Alle	Brandalarm	Brand i askebæger som blev flyttet ud og slukket før beredskabets ankomst, men røg trængte ind ad kældervindue og aktiverede røgmelder på stedet. Ventileret og udluftet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

10:14	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:40	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:59	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:03	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
12:04	Keldsøvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:52	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:16	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:36	Hornemansgade	Springpude	Assistance til politi med personer på tag. Ingen fundet.
15:38	Brunevang	Gaslugt	Eftersyn/lugt foretaget, intet fundet.
16:41	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

16:59	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:59	Travemündegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:25	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hæværk.
17:31	Nørrebrogade	Bygningsbrand	Bliver klar. Mindre brand i blade i lyskasse. Har slukket af og udluftet kælderen.
17:46	Rødovre Stationsvej	Mindre forurening	Udlægning af kattegrus på et større område på P-plads efter et køretøj havde lavet større spild med diesel.
18:59	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:23	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:56	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:01	Frederiksborggade	Bygningsbrand	Mindre ildløs i eltavle i teknikum. Røgspredning begrænset fra kælder til restaurant. Slukket ildløs og udluftet stedet. Overgivet til skadeservice og politi.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

21:40	Mågevej	Ild i bil	Brand i litium batterier i bagagerum på bil. Bilen åbnet og batterier slukket. Politi overtager skadested.
01:13	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.