

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. december 2024 til kl. 08:00 den 14. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:18	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
09:34	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:35	Midtermolen	Min. forurening-Kemikalieudslip	Skadestedet sikret. Flere personer tilset af akutberedskabet. Skadestedet overdraget til politiet.
10:04	Valgårdvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:07	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:36	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
12:10	Olof Palmes Gade	Min. forurening-Mindre spild	Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
12:14	Titangade	Container i det fri-Brand	Brand i affald: Eftersyn foretaget, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet.
14:08	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

14:25	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:54	Gravervænget	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:48	Holbergsgade	Skorst.brand-Hårdt tag	Eftersyn foretaget ifm. skorstensbrand. Skadeservice rekvireret.
16:01	Mjølnerparken	Bygn.brand-Mindre brand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:04	Avedøre Havnevej	FUH-Fastklemte BIL	Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til akutberedskabet.
18:04	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
18:06	Worsaaesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
18:50	Mimersgade	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
19:47	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
20:44	Herstedvestervej	Container i det fri-Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

21:07	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
21:47	Fadet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:03	Kålagervej	First Responder	First Responder.
22:06	Ved Ovnhallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
22:06	Wildersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
00:06	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
02:57	Tårnvej	Skraldespand i det fri- Brand	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
05:09	Guldborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. december 2024 til kl. 08:00 den 3. december 2024

