

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2024 til kl. 08:00 den 17. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:00	Niels Brocks Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
08:23	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:06	Kertemindegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:42	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
10:22	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:27	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
10:39	Thyvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt, påvist lugt fra kemikalier. Udluftning foretaget.
11:41	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
12:13	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:01	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:08	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:53	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2024 til kl. 08:00 den 17. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
14:05	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:06	Vestfløjen	Bygningsbrand	Mindre ildløs i værelse, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservicefirma.
14:15	Stengade	Ild i skraldespand	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:32	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
16:17	Toftegårds Allé	Eftersyn	Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
17:27	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:33	Buntmagervej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:04	Rolfsvej	Eftersyn	Eftersyn for igangsat røgmelder på trappe. Intet unormalt fundet.
20:14	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:05	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:39	Skellet	Brandalarm	ABA aktiveret af glemt gryde på komfur.
21:53	Lyngbyvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. december 2024 til kl. 08:00 den 17. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
23:42	Jacobys Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
23:56	Blåmunkevej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
00:34	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
04:26	Kongens Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:39	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:21	Israels Plads	Mindre forurening	Soloulykke i p-kælder. En person overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet og tilkaldt autohjælpsfirma.
07:22	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:45	Stormgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.