

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. december 2024 til kl. 08:00 den 29. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
09:36	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
12:09	Oscar Pettifords Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
15:16	Helgolandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:36	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
15:49	Nicolai Eigtveds Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:38	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stearinlys.
17:52	Frederiksborggade	Bygningsbrand	Mindre brand i baglokale i butik, slukket med et HT-rør. Udluftning foretaget. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservicefirma.
17:53	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. december 2024 til kl. 08:00 den 29. december 2024

19:10	Peder Lykkes Vej	Eftersyn	Ild i knallert, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til Politiet.
20:02	J.M.Thieles Vej	Ild i skraldespand	Ild fra skraldespand, slukket med mindre mængde vand.
20:47	Krimsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
02:12	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
07:18	Ejby Mosevej	Bygningsbrand	Ild i inspektionslemme på afbrændingsovn, forsøgt slukket inden ankomst. Tømning af ovn pågår. Skadestedet overdraget til beredskabsleder på stedet.
07:28	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.