

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2024 til kl. 08:00 den 4. december 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:20	Æbeløgade	Eftersyn	Vandskade i bygning, lukket for fjernvarmen, opsamlet vand, og afdækket inventar. skadestedet overdraget til resourceperson.
08:53	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:30	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:48	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:27	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
11:43	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
13:07	Sneppevej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
14:10	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:23	Natalie Zahles Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - fysikforsøg.
14:57	Sundparken	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
15:02	Godthåbsvej	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2024 til kl. 08:00 den 4. december 2024

15:27	Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	To parter impliceret i et færdselsuheld. Skadestedet sikret og efterfølgende assisteret ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
15:36	Rypehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:38	Sjællandsbroen	Eftersyn	Mindre kortslutning i elektrisk skilt. Overdraget skadestedet til ejer.
16:29	Else Alfelts Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:36	Tartinisvej	Brandalarm	Ild i skraldespand og slukket ved vores ankomst
17:02	Humlehusene	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:08	Prøvestensbroen / Amager Strandvej	Mindre forurening	Falsk alarm. Forurening blev forvekslet med mudder.
17:21	Rigsdagsgården	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en ikke identificeret person.
17:59	Nørre Allé	Mindre forurening	Færdselsuheld, sikret skadestedet, Opsamlet vrugdele og flyttet biler fra vejbanen. En person overdraget til ambulancen.
18:14	Solbjergvej	Eftersyn	Eftersyn efter brand, intet at bemærke.
19:29	Kongevejen	First Responder	First Responder
20:09	Krogagervej	Ild i container	Ild i flere containere, slukket med C-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
20:17	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:33	Kirkebjerg Allé	Ild i skraldespand	Mindre brand i en skraldespand, slukket med et D-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. december 2024 til kl. 08:00 den 4. december 2024

22:16	Retortvej / Degneæblevej	Ild i container	Brand i en container, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestede til politiet.
--------------	--------------------------	-----------------	--