

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2025 til kl. 08:00 den 4. januar 2025

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:55	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:11	Roskildevej	Ild i bil	Brand i kabine på bil. Slukket med HT-rør.
09:26	Arnold Nielsens Boulevard	Assistance	Assistance til politiet, mhp. undersøgelse af tag og tagrender
09:31	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:20	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:53	Løvetandsvej	Bygningsbrand	Melding om ild i lejlighed. Ved ankomst konstateres kraftig brand i lejlighed på 4. sal med begyndende brandspredning til taget. Brand hurtigt slået ned med både ind- og udvendig indsats. Ingen personer i ejendommen kom til skade. Tagrummet blev eftersat og røgventileret. Lejlighed udbrændt og kraftig brand- og røgskade i opgang. Overdraget brandsted til Københavns Politi og skadeservicefirma.
12:53	Sognevej	Færdselsuheld	Solouheld på motorvejen, én tilskadekommen. Sikret skadestedet og foretaget oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2025 til kl. 08:00 den 4. januar 2025

12:58	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:53	Bystævneparken	Eftersyn	Intern varslings anlæg. IKKE et ABA anlæg. Vi har lavet eftersyn og der var intet at bemærke. Viceværten sørger for at tilkalde teknik.
13:59	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:26	Vingelodden	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:00	Postholdervej	Ild i container	Ild i container. Slukket med 2 HT-rør.
16:30	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
17:31	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:52	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:00	Lautrupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2025 til kl. 08:00 den 4. januar 2025

19:21	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:02	Glommensgade	First Responder	Assistance til hjertestop.
20:03	Dortheavej	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
22:10	Struenseegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:25	Byparkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
03:22	Nyropsgade	Brandalarm	Det var ikke muligt at få adgang da nøglecylinder ikke kunne åbnes. Foretaget udvendig rundering af forsiden på bygningen og efter aftale med vagtcentralen afsluttet indsatsen.
04:06	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
05:19	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
05:44	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. januar 2025 til kl. 08:00 den 4. januar 2025

06:22	Vigerslevvej	Eftersyn	Internt varslingsanlæg aktivt. Eller intet at bemærke.
06:51	Hornemanns Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
07:21	Øster Søgade / Ole Suhrs Gade	Eftersyn	Bil på kanten af sø. Person var kommet ud ved egen hjælp. Overgivet til politiet.
07:37	Vester Søgade	Springpude	Assistance til politiet. Mødt, ej i brug.