

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2025 til kl. 08:00 den 9. januar 2025

| Klokkeslæt | Vejnavn                      | Melding         | Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)  |
|------------|------------------------------|-----------------|---|
| 08:36      | August Bournonvilles Passage | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                       |
| 08:45      | Rømersgade                   | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 09:10      | Lyngbyvej                    | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. |
| 10:38      | Bredgade                     | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.                         |
| 10:58      | Seminarievej                 | Eftersyn        | Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst.   |
| 13:10      | Dampfærgevej                 | Brandalarm      | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra gulvfirmas arbejde tæt på detektoren.  |
| 13:13      | Bjevskov Alle                | Gasledningsbrud | Overgravet gasledning, sikring af skadested overdraget til forsyningselskab.                            |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2025 til kl. 08:00 den 9. januar 2025

|       |                         |                    |   |
|-------|-------------------------|--------------------|---|
| 15:25 | Anker Heegaards Gade    | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                             |
| 15:47 | Buntmagervej            | Assistance         | Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.  |
| 17:12 | Kirkegårdsvej           | Eftersyn           | Kortslutning af el ingen brand. Eftersyn foretaget og overdraget til ejer.                    |
| 17:26 | Fabriksparken           | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.     |
| 18:00 | Kløvermarksvej          | Ild i skraldespand | Anlagt bål, slukket ved beredskabets ankomst.   |
| 18:02 | Finsensvej              | Bygningsbrand      | Ild i skraldespand i toilet bygning. Slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadested til politiet. |
| 20:33 | Skallerne               | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.               |
| 20:33 | Henrik Pontoppidans Vej | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.               |
| 20:46 | Sluseholmen             | Brandalarm         | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.               |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2025 til kl. 08:00 den 9. januar 2025

|       |                     |               |   |
|-------|---------------------|---------------|---|
| 21:17 | Ved Bellahøj Syd    | Elevator stop | Elevator åbnet op inden beredskabets ankomst.   |
| 23:02 | Borgbjergsvej       | Bygningsbrand | Falsk alarm. Overdraget skadested til politiet.   |
| 01:13 | Bystævneparken      | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.           |
| 02:37 | Strandgade          | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                         |
| 03:38 | Osvald Helmuths Vej | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                         |
| 03:49 | Sluseholmen         | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                         |
| 05:11 | Løngangstræde       | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                         |
| 05:15 | Esplanaden          | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign. |
| 05:17 | Ørestads Boulevard  | Brandalarm    | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                         |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 8. januar 2025 til kl. 08:00 den 9. januar 2025

|       |                    |            |   |
|-------|--------------------|------------|---|
| 06:22 | Carl Jacobsens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.      |
| 06:42 | Nygårds Plads      | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                     |
| 07:37 | Siljanganede       | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. |