

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2025 til kl. 08:00 den 10. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:22	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
08:26	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:41	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:52	Englandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:58	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:05	Universitetsparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:44	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:20	Kompagnistræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:11	Gammel Mønt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:23	Park Allé	Færdselsuheld	Bil mod lastbil. Sikring af skadestedet, samt oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2025 til kl. 08:00 den 10. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:29	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:04	Østerbrogade	Eftersyn	Lugt i opgang. Intet for beredskabet.
12:21	Jernbane Allé	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
13:12	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:01	Else Sørensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:12	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:56	Tårnvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
15:58	Toftegårds Allé	Eftersyn	Eftersyn pga. lugt af brændt plast. Der var ingen tegn på brand og ikke behov for beredskabet.
16:18	Vodroffsvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:33	Drejøgade	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
16:50	Dalslandsgade	Eftersyn	Eftersyn for røg på opgang, intet at bemærke.
19:52	Uplandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:30	Kronprinsessegade	Bygningsbrand	Ild i affald, gået ud ved ankomst. Røgdudvikling i stue og kælderplan. Ventilert og skadestedet overdraget til politi og skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. januar 2025 til kl. 08:00 den 10. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:50	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
04:02	Magnoliavej	Ild i elinstallation	Ild i elskab, slukket med CO2. Overdraget til skadeservicefirma.
06:05	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
06:07	Lundtoftegade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
07:42	Sigurdsgade	Eftersyn	Mindre brand i dyne. Udluftet og overdraget til akutberedskabet.