

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2025 til kl. 08:00 den 14. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:01	Skelbækgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:01	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
09:15	Bjergbakkevej	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Sikret skadestedet indtil Evida kunne klemme gasledningen.
10:24	Wesselsgade	Eftersyn	Eftersyn.
10:39	Ny Carlsberg Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:30	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:05	Byvej	Mindre forurening	Kassevogn påkørt stor sten. Mindre oliespild på vej, absol udlagt.
12:13	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:58	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:31	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:12	Lersø Parkallé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:20	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
14:52	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2025 til kl. 08:00 den 14. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:54	Lagesminde Allé	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Sikret skadestedet indtil Evida kunne klemme gasledningen.
15:03	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
15:03	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:30	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
15:57	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:58	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:23	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:32	Lykkebovej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem bus og personbil. Sikret skadestedet, samt oprydning.
19:51	Nielsine Nielsens Vej	Springpude	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
19:53	Skallerne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:57	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:03	Dysseaaen	Færdselsuheld	Trafikulykke, bil mod bil. Sikring af skadestedet samt oprydning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. januar 2025 til kl. 08:00 den 14. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:54	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:56	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:58	Roskildevej	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld uden personskade. Sikring af skadestedet.
05:36	Immerkær	First Responder	First Responder.
07:05	Høffdingsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
07:09	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var udløst på grund af vandskade.
07:09	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.