

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2025 til kl. 08:00 den 18. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Svendborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:46	Norddyssen	Skorstensbrand	Eftersyn efter formodet skorstensbrand. Eftersyn foretaget, og beboer anmodet om tilkald af skorstensfejer.
08:52	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:10	Drejervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:17	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:53	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:54	Sønderjyllands Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:01	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:11	Esromgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:38	Gammel Køge Landevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:01	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2025 til kl. 08:00 den 18. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:04	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:35	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:36	Ågade	Færdselsuheld	Trafikuheld med 2 personbiler og 1 lastbil. Sikring af skadestedet.
14:53	Kastelsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:17	Klubiensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:15	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:39	Strandhavevej	Eftersyn	Mindre oliefilm på vand efter spild fra gravemaskine. Udlagt flydespærringer og overdraget til kommunevagten.
18:11	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:20	Borgmestervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
19:17	Rådmandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
19:34	Jyllingevej	Bygningsbrand	Eftersyn for flammer på altan. Stammer fra olielampe, intet for beredskabet.
20:00	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:38	Billedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. januar 2025 til kl. 08:00 den 18. januar 2025

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:25	Ulsøparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:06	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:42	Bygmestervej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
02:53	Roskildevej	Naturbrand	Træstamme væltet og i brand. Slukket med 1 HT-rør.
04:02	Dampfærgevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
04:20	Slotsherrens Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:20	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:49	Gyldenløvesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.