

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2025 til kl. 08:00 den 20. januar 2025

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:15	Alsgade	Bygningsbrand	Ild i køkken slukket med HT-rør. Beboer tilset af ambulance. Ingen røgspredning til andre boliger. Overdraget til politi og skadeservice.
08:52	Søndervangsvej	Eftersyn	Røglugt i Kælder. Intet fundet eller konstateret.
09:06	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:02	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:02	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Anlægget er reetableret.
11:20	Tagensvej	Eftersyn	Eftersyn for røg på trappe i Københavns Professionshøjskole
12:40	Sydbanestien	Naturbrand	Naturbrand - Ild i en større bunke blade. Slukket større bunke blade med HT-rør.
14:14	Rømersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:41	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2025 til kl. 08:00 den 20. januar 2025

17:54	Emdrup Vænge	Assistance	Assistance til sundhed og omsorgsafdelingen.
18:27	Jerichausgade	Skorstensbrand	Skorstensbrand, Hårdt tag. Skorstensbrand er slukket. Beboer informeret om at, denne ikke må bruge brændeovnene før denne har været tilses at skorstensfejer.
19:03	Holtegade	Ild i container	Brand i en affalds big bag som var slukket ved vores ankomst.
20:26	Elmegade	Eftersyn	Eftersyn for brand i EL kedel. Kedel smeltet men ellers ikke noget at bemærke.
20:37	Ved Vesterport	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med HT-rør.
20:58	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:04	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:52	Gildhøjparken	Bygningsbrand	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. Anlægget er reetableret.
07:37	Spanteloftvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet arbejde fra håndværkere. Anlægget er reetableret.
07:49	Tomsgårdsvej	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. januar 2025 til kl. 08:00 den 20. januar 2025

